

## INFORME No.7

### EVENTO GASODUCTO MARIQUITA-CALI SECTOR DE SABINAS

MAYO 17 DE 2012

A las 09:00 p.m. del 16 de mayo y a las 08:30 a.m. del 17 de mayo, se realizaron teleconferencias con Transgas de Occidente (TDO), en la cual TDO manifestó que, se presentaron lluvias en la noche de ayer, lo que ocasionó un nuevo deslizamiento en el punto de los trabajos obligándolos a despejar la zona hasta asegurarla nuevamente. Se continuó con las labores de alineamiento del tramo de reemplazo y se realizó la primera junta soldada. Durante el proceso de presentación para la segunda junta a soldar se evidenció la necesidad de realizar un nuevo corte para introducir un segundo niple de 20" de menor longitud ante la dificultad para alinear la tubería dada la complejidad de la topografía del terreno.

A las 09:30 p.m. del 16 de mayo y a las 09:00 a.m. del 17 de mayo se realizaron teleconferencias con funcionarios del MME, miembros del CNOGAS y los remitentes afectados, quienes informaron que a esta hora (9:30 a.m. del 17 de mayo) se encuentran desabastecidas en su totalidad las poblaciones de Manizales, Villamaría, y Neira (aproximadamente 94.400 los hogares sin servicio en el Eje Cafetero), así como las poblaciones de Roldanillo y Caicedonia (aproximadamente 11.600 usuarios en el Valle del Cauca). Continúan las restricciones en los sectores industrial y GNV en el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Cauca, de acuerdo con las cifras mencionadas en el informe No.2. Los remitentes solicitaron que se emita un comunicado informado a los usuarios el avance de los trabajos de la reparación para que ellos puedan con base en esta información emitir sus comunicados.

A las 09:00 a.m. del 17 de mayo se tenían las siguientes presiones en los principales puntos:

PUNTOS PRINCIPALES	PRESION (PSIG)
CALI	222
BUGA	219
TULUA	ND
CARTAGO	212
PALMIRA	215
PEREIRA	207
CHINCHINÁ	213
DOS QUEBRADAS	95
ARMENIA	167
MANIZALES	12

*El CPC de TGI continúa haciendo seguimiento de manera permanente a las condiciones operativas del sistema, las cuales hacen prever que durante la mañana de hoy empiecen a presentarse desabastecimientos en poblaciones adicionales. Se realizó coordinación con Transgas de Occidente y los remitentes afectados para lo correspondiente a las cuadrillas necesarias para la regasificación de las poblaciones afectadas.*

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



PANORAMA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS EN HORAS DE LA MAÑANA  
DEL 17 DE MAYO



PRIMERA JUNTA SOLDADA



ALINEACIÓN DE LA SEGUNDA JUNTA